



Gdańsk, dnia 16.06.2010 r.

Oznaczenie sprawy: SZOZ-022/230/2010

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem informuje, iż w postępowaniu – **wykonanie projektu oraz dostawa, instalacja i uruchomienie systemu poczty pneumatycznej** w Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku przy ul. Polanki 119 (Nr sprawy SZOZ-022/230/2010) wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W załączeniu przesyłamy treść wyjaśnień. _

PYTANIE 1: Czy dopuszcza się kondensację pary wodnej w rurociągu podziemnym, powodującą zawilgocenie przychodzących pojemników z próbkami?

Odpowiedź: Nie dopuszcza się.

PYTANIE 2 Czy sterylizacja wnętrza instalacji (tj. rurociągu) rozumiana jest dosłownie jako zniszczenie wszelkich żywych drobnoustrojów i ich form przetrwalnikowych, czy jest interpretowana bardziej jako odkażanie, powodujące maksymalne zmniejszenie liczby drobnoustrojów, przy użyciu metod na jakie pozwala specyfika instalacji poczty pneumatycznej?

Odpowiedź: Zamawiającemu **wystarczy mycie i dezynfekcja** instalacji wewnątrz (tj. rurociągu) przy użyciu metod na jakie pozwala specyfika instalacji poczty pneumatycznej.